

Lublin, dn. 18.04.2017 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wykonania robót remontowo-budowlanych oraz wymiany stolarki PCV w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części.

część 1 – wymiana stolarki okiennej PCV oraz drzwi balkonowych w domu studenckim „Cebion” przy ul. Langiewicza 6 w Lublinie.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ.

Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje jego treść wraz z odpowiedzią.

Zapytanie 1.

Część 1 - Specyfikacja techniczna – Instalowanie drzwi i okien, punkt 2. Materiały.

Zapytanie dotyczy: "szklenie pakiet trójszybowy z ramką ciepłą stalowo ocynowaną" Ramka występuje ciepła (plastikowa) albo stalowo ocynkowana, proszę o określenie której ramki dotyczy zamówienie?

Odpowiedź:

Zamówienie dotyczy ramki ciepłej z tworzywa sztucznego w jasnym kolorze.

Zamawiający dokonuje korekty zapisu "szklenie pakiet trójszybowy z ramką ciepłą stalowo ocynowaną" na zapis "szklenie pakiet trójszybowy z ciepłą ramką z tworzywa sztucznego w kolorze jasnym, np. biel lub jasny szary".

W imieniu Zamawiającego

KANCLERZ

.....
mgr Grażyna Szyczyk